Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	**Rekonstrukce ulic U Stadionu, Dačice**
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2026-051413
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P26V00000025
Datum zahájení zadávacího řízení:	23. 9. 2026
Zadavatel	
Název:	Město Dačice
IČO:	00246476
Adresa sídla:	Krajířova 27, 380 13 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Bc. Miloš Novák, starosta
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057

Město Dačice jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo ve dnech 12. 10. 2026 a 13. 10. 2026 žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 16.1 Zadávací dokumentace uvádí níže jejich přesné znění a v návaznosti na ně vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele č. 1:

Dobrý den,

posílám žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V technické zprávě uvedeno „V souladu s ČSN 73 3050 je nutno výkop stavební rýhy zapažit v hloubce přesahující 1,30 m“
Soupis prací obsahuje hloubení nezapažených jam a rýh i v hloubkách větších než 1,3 m.
Žádáme o vysvětlení, respektive o sjednocení PD se soupisem prací. Nutno zkontrolovat a sjednotit u všech stavebních objektů.

Děkuji

Žádost dodavatele č. 2:

Dobrý den, jako uchazeč o veřejnou zakázku mám dotaz, jakou konkrétní vodící linii má zadavatel na mysli v dodávce dlažeb, konkrétně pol.č.20 (22) objektu chodníků. Pokud se týká vodící linie s podélnými pruhy, pak jsou výrobky vyráběny standardně o rozměru 200/200mm. Pokud by zadavatel měl na mysli tuto typovou dlažbu, bude nutné opravit množství na položce a zároveň množství doplňující dlažby chodníku.

22 M 59245018.R dlažba skladebná betonová 250x250mm tl 60mm přírodní m2 11,225
VV "hmatový pruh" (5,12+3,2+3,8+4,58+4,88+2,8+2,87+2,05+5,12+2,8+3,27+2,27)*0,25 10,690
VV 10,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,225

Dále prosím o informaci, ve které položce je oceněn zásyp kačírkem tl.100mm mezi parkovacím stáním a opěrnou zdí. Nenašla jsem ho v žádném objektu.

Děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel potvrzuje správnost informace uvedené v Technické zprávě, tj. rýhy hlubší než 1,3 m musí být pažené. Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „soupisy stavebních prací“) byly proto aktualizovány a tvoří přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele č. 2:

Položka č. 20 v SO 102 Chodníky pro I. etapu, resp. pol. č. 22 ve stejném SO pro II. etapu neobsahuje dlažbu pro umělou vodící linii, ale dlažbu pro olemování varovného a signálního pásu – dlažba hladká bez zkosených hran v rozměrech 250 x 250 mm.
Dlažba pro umělou vodící linii s podélnými drážkami je uvedena v SO 104 Sjezdy v pol. č. 14 pro I. etapu, resp. v pol. č. 18 pro II. etapu.

Zásyp kačírkem je zahrnut v pol. č. 8 v SO 201 Opěrná zeď pro II. etapu.

Změna soupisů stavebních prací
S ohledem na výše uvedené se dosavadní znění soupisů stavebních prací, tj. elektronické soubory s názvem „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_I. etapa_rev. 20261007“ a „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_II. etapa_rev. 20261007“, tímto ruší a nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace jako elektronické soubory s názvem „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_I. etapa_rev. 20261013.xlsx“ a „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_II. etapa_rev. 20261013.xlsx“.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek
S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **29. 10. 2026 v 9.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek.

Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: https://zakazky.dacice.cz/vz00000544.

V Dačicích

Bc. Miloš Novák
Digitálně podepsal Bc. Miloš Novák
Datum: 2026.10.13 20:41:00 +02'00'

……..
Bc. Miloš Novák
starosta
Město Dačice
podepsáno elektronicky