Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	**Rekonstrukce ulic U Stadionu, Dačice**
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2026-051413
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P26V00000025
Datum zahájení zadávacího řízení:	23. 9. 2026
Zadavatel	
Název:	Město Dačice
IČO:	00246476
Adresa sídla:	Krajířova 27, 380 13 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Bc. Miloš Novák, starosta
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057

Město Dačice jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo ve dnech 16. a 19. 10. 2026 žádosti dodavatele o vysvětlení, resp. změnu zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 16.1 Zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele č. 1:

Ve VV objektu SO 401 je uvedeno "Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel". Žádáme o upřesnění této položky. Má se jednat o informativní měření zhotovitele nebo o certifikované od akreditované společnosti s vypracovaným protokolem dle ČSN? V jakém rozsahu? Má být při měření osvětlenosti provedeno i měření jasů?

Žádost dodavatele č. 2:

Dobrý den, V SO 902 je uvedena v pol.č.13. dlažba z recyklovaných pryžových zámkových dlaždic velikosti 200x165mm. Ve výkresové části je detail dlažby uveden s tl.65mm. Takováto dlažba se běžně nedodává. Zámková dlažba má standartně tl.43mm. Pokud by dopadová tl. vycházela na 65mm je nutné osadit plochu dlaždicemi rozměru 500x500. Změní zadavatel typ pryžové dlažby?

Rovněž pryžový obrubník je ve výkresové dokumentaci označen o rozměrech 750x250x40mm. Dodává se obrubník tl.50mm změní zadavatel požadavek na tl. obrubníku nebo se jedná o atypický výrobek? (pol.č.14)
Dále prosím o vysvětlení co má uchazeč ocenit v pol.č.31?
Děkuji …

Odpověď zadavatele č. 1:

Postačí měření zhotovitele, akreditace se nepožaduje. Výstupem je písemný protokol do dokladové části k předání díla.

Rozsah: jedno měřicí pole pro vozovku a jedno pro přilehlý chodník, mezi dvěma sousedními novými světelnými body.

Měření jasů se při tomto měření nepožaduje. Předmětem položky je měření osvětlenosti. Jasové parametry třídy M6 jsou v projektové dokumentaci doloženy světelně-technickým výpočtem.

Odpověď zadavatele č. 2:

Co se týká dotazovaných položek v SO 902 pro II. etapu, v případě:

- pol. č. 13 budou použity pryžové dlaždice tl. 65 mm o rozměrech 500 x 500 mm, přičemž výběr dlaždic je nutno konzultovat s výrobcem herních prvků,
- pol. č. 14 bude použit pryžový obrubník tl. 50 mm,
- pol. č. 31 se jedná o kotvení mobiliáře.

S ohledem na výše uvedené se dosavadní znění výkresu D.1.5.2 a příslušného soupisu stavebních prací, tj. elektronické soubory s názvem „D.1.5.2 Povrchy a obruby_sig.pdf“ a „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_II. etapa_rev. 20261013“, tímto ruší a nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace jako elektronické soubory s názvem „D.1.5.2 Povrchy a obruby_sig_rev. 20261021.pdf“ a „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_ II. etapa_rev. 20261021.xlsx“.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek
S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **30. 10. 2026 v 9.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek.

Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: https://zakazky.dacice.cz/vz00000544.

V Dačicích dne 21. 10. 2026

Bc. Miloš Novák
Digitálně podepsal Bc. Miloš Novák
Datum: 2026.10.21 21:01:38 +02'00'

……..
Bc. Miloš Novák
starosta
Město Dačice
podepsáno elektronicky