

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: 420 387 712 111, fax: +420 387 712 349, 158
e-mail: khscb@khscb.cz, ID: agzai3c

Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 24671/2015/HOK.JH
Spisová značka: S- KHSJC 24671/2015/2

Město Dačice
Krajířova 27/I.

Vyřizuje: Kroupová

380 01 Dačice

Tel. číslo: 387 712 521

Datum: 29. 9. 2015

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

akce: „Vodovod Hostkovice – Lipolec I. a II. etapa“, územní a stavební řízení

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS“) vydává podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,

závazné stanovisko:

s projektovou dokumentací na akci: „Vodovod Hostkovice – Lipolec I. a II. etapa“ (dále jen „dokumentace“), předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví žadatelem Městem Dačice, Krajířova 27/I., 380 01 Dačice(dále jen „žadatel“) jako podkladem pro územní a stavební řízení

s e s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na KHS Jč kraje byla předložena projektová dokumentace na akci: „Vodovod Hostkovice – Lipolec I. a II. Etapa“. Předložená PD řeší výstavbu výtlačného kanalizačního řadu a vodovodu a výstavba věžového VDJ. Zájmové území stavby se nachází na konci obce Hostkovice (napojení na vodovod), prochází kolem silnice č. II/151 a pokračuje k okraji obce Lipolec a ke stávajícímu vodojemu pro tuto obec. Součástí PD je i návrh na výhledové odkanalizování m.č. Lipolec a m.č. Hostkovice na ČOV Hostkovice. Navržený přívodní řad (cca 2 500 m) bude napojen v armaturní šachtě AŠ1 (m.č. Hostkovice) a AŠ2 (m.č. Lipolec). V m.č. Lipolec bude u stávajícího podzemního vodojemu (20 m³) vybudován věžový vodojem (30 m³). V souběhu s navrženým vodovodem bude uložen výtlačný kanalizační řad (1 500 m). Pro napojení čerpadla v AŠ2 a VDJ je navržen vnitřní rozvod NN.

KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci v části týkající se ochrany veřejného zdraví, v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č.258/2000 Sb.

OTISK RAZÍTKA

Jaroslava Kroupová
referent státní správy
oddělení HOK