

PŘÍČNÝ ŘEZ



- 1) PRO PROSTUP POTRUBÍ DO VZDUŠNÍKOVÉ ŠACHTY BUDOU VE SKRUŽI VYVRTÁNY DVA OTVORY Ø120 mm, PROSTOR MEZI POTRUBÍM A STĚNOU BUDE UTĚSNĚN PROSTUPOVÝM SEGMENTOVÝM TĚSNĚNÍM.
- 2) V BETONOVÉ DESCE VZDUŠNÍKOVÉ ŠACHTY BUDE (MIMO BET. BLOK) NA CELOU TLOUŠŤKU DESKY PROVEDEN OTVOR 20x20 cm.

VYPRACOVAL P. KREJČÍ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. Z. HEJTMAN	Ing. Zdeněk Hejtmán Palackého nám. 3/1 380 01 Dačice IČO : 102 91 121
INVESTOR : Město Dačice, Krajčůva 27/I, 380 13 Dačice		
AKCE : VODOVOD HOSTKOVICE–LIPOLEC		DATUM : 11–2016 MĚŘÍTKO : 1: 25 FORMÁT : 2x A4 ZAK. Č. : 35/2016
OBJEKT : SO 01–VODOVOD	Č. VÝKRESU	ČÁST Č. KOPIE
OBSAH : VZDUŠNÍKY V1, V2	16	D.1.