

Delta projekt s.r.o.

Antonínská 15/II

Dačice

380 01

Váš dopis značky:

Ze dne: 27.8.2014

Naše č. j.: KHSJC 22949 /2014/HDM.JH

Spisová značka: S – KHSJC 22949 /2014/2

Vyřizuje: MUDr. Týmalová Dana, MUDr. Hružová Libuše
Tel. číslo: 387712526, 536

Datum: 2. října 2014

Věc: Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví
akce : **Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Bílkov** (PD ke stavebnímu řízení)

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydává podle § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 258/2000 Sb.“) ve spojení s § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „s.ř.“) toto

závazné stanovisko:

s projektovou dokumentací na akci „**Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Bílkov**“ předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 27.8.2014 žadatelem – Město Dačice, Krajčírova 27/I, 38013 Dačice, IČ: 00246476 zastoupeným na základě plné moci ze dne 20.8. 2014 zmocněncem – Ing.arch.Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15, 38001 Dačice, IČ: 25160150 (dále jen „žadatel“) jako podkladu k vydání závazného stanoviska
se s o u h l a s í.

Souhlas je vázán na splnění takto stanovené podmínky:

- 1) Možnost obnovení provozu ve výše uvedené mateřské škole je podmíněno nezpochybnitelným výsledkem měření nepřekročující limit azbestových a minerálních vláken ve vnitřním prostředí zmíněné mateřské školy a tím splněním požadavku § 13 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve vztahu k § 4 a přílohy č. 2 vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Závěrečná zpráva a v ní uvedený souhrnný protokol o provedených kontrolních měřeních po ukončení sanace a dekontaminace musí respektovat požadavky ČSN EN ISO 16000-7 a měření musí provádět laboratoř mající osvědčení o akreditaci k měření výše uvedených nox. **Protokol musí být před obnovením provozu mateřské školy předložen OOVZ.****

Odůvodnění:

Žadatel podal KHS Jč. kraje dne 27.8.2014 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na akci „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Bílkov“.

Předložený projekt řeší zateplení obálky objektu a výměnu střešní krytiny z vlnitého eternitu obsahujícího azbest za krytinu z poplastového pobarveného trapézového plechu.

KHS Jč. kraje upozorňuje na povinnosti stanovené zaměstnavateli platnou legislativou v oblasti ochrany zdraví při práci s expozicí azbestu:

1/ v § 41 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“) je stanoveno **podat hlášení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ve lhůtě nejméně 30 dnů před zahájením prací, při nichž je možná expozice azbestu.**

2/ **náležitosti hlášení prací s azbestem** jsou stanoveny v § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

3/ podle § 41 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb. je zaměstnavatel povinen **navržená opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu předem projednat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.**


4/ opatření k ochraně zdraví při práci s azbestem týkající se zřízení **kontrolovaného pásma a režimových opatření** jsou stanovena v § 7 odst. 3 – 6 zák. č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5/ **zjišťování a hodnocení expozice azbestu, hodnocení zdravotního rizika a minimální opatření k ochraně zdraví včetně bližších požadavků na pracoviště, pracovní postupy a obsah školení** jsou stanoveny v §§ 19 – 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Správní orgán KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích jako dotčený orgán státní správy posoudil projektovou dokumentaci v souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví (zákona č. 258/2000 Sb., vyhl. č. 410/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých).

Podmínku č. 1 není nutné dále zdůvodňovat.

Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje (95)
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice


MUDr. Dana Týmalová
vedoucí odd. HDM
KHS Jč. kraje, ÚP J.Hradec

Příloha: PD