

Seznam dokladů akce „REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ PERÁČEK V DAČICÍCH“

- 0-1. Územní rozhodnutí
- 0-2. Stavební povolení OŽP
- 0-3. Stavební povolení OD

1 Zápis z jednání

- 1-1. Záznam z jednání, MěÚ Dačice dne 13. 11. 2014
- 1-2. Záznam z jednání, MěÚ Dačice dne 6. 1. 2015
- 1-3. Prezenční listina, MěÚ Dačice dne 6. 1. 2015
- 1-4. Záznam z jednání, MěÚ Dačice dne 14. 9. 2015
- 1-5. V Prezenční listina, MěÚ Dačice dne 14. 9. 2015

2 Vyjádření DOSS k projektové dokumentaci

- 2-1. *Sdělení KÚ Jihočeského kraje – OŽPZL ze dne 3. 12. 2014
Bez připomínek, stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení podle §7 zákona č.100/2001*
- 2-2. *Souhlas se stavbou Technické služby Dačice s. r. o. ze dne 26. 1. 2015
Bez připomínek*
- 2-3. *Souhlas se stavbou Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ze dne 3. 2. 2015
Podmínky dodrženy*
- 2-4. *Vyjádření MěÚ Dačice – OŽP ze dne 9. 2. 2015
Bez připomínek, podmínky pro další stupeň PD*
- 2-5. *Souhlasné závazné stanovisko MěÚ Dačice – OŽP ze dne 3. 3. 2015
Bez připomínek. Podmínky pro realizaci stavby*
- 2-6. *Vyjádření Národní památkový ústav ze dne 11. 3. 2015
Odvodnění je navrženo tak aby nedocházelo k poškození okolních nemovitostí
Stávající kamenné obruby budou v maximální možné míře ponechány
Podmínka pro zhotovitele – kontaktovat před zahájením prací Archeologický ústav*
- 2-7. *Závazné stanovisko MěÚ Dačice – OKaCR ze dne 7. 4. 2015
Stavba je přípustná.
Odvodnění je navrženo tak aby nedocházelo k poškození okolních nemovitostí.
Stávající kamenné obruby budou v maximální možné míře ponechány
Vzhled a typ svítidel v lokalitě Havlíčkova náměstí odpovídá typu před NKP – záměk Dačice*
- 2-8. *Vyjádření MÚ Dačice – Odbor dopravy ze dne 12. 11. 2015*

- 2-9. *Stanovisko KŘP Jihočeského kraje ze dne 2. 12. 2015*
- 2-10. *Čevak a.s. ze dne 20. 11. 2015*
Bez připomínek.
- 2-11. *Souhlas se stavbou Městské lesy Dačice s. r. o. ze dne 5. 1. 2016*
Bez připomínek. Podmínka pro investora o oznámení zahájení prací
- 2-12. *Závazné stanovisko KHS Jihočeského kraje ze dne 7. 12. 2015*
Stavební činnosti pravděpodobně nesplní hygienický limit v čase od 22.00 do 6.00 hodin. Díky stísněným prostorům staveniště zasahuje chráněný venkovní prostor staveb do hodnoceného zdroje hluku.
- 2-13. *Souhlasné vyjádření E.ON Česká republika (plyn), s. r. o. ze dne 17. 3. 2015*
Souhlas se stavbou, podmínky pro zhotovitel (práce v OP, vytyčení atd...)
- 2-14. *Souhlas s SO 521 - E.ON Česká republika, s. r. o. ze dne 17. 3. 2015*
Technické podmínky zapracovány.
Podmínky pro zhotovitele
- 2-15. *Souhlas se stavbou E.ON Česká Republika (elektro) ze dne 30.4.2015*
Požadovaná hloubka uložení a případné umístění do chrániček bude ověřeno a řešeno v rámci realizace stavby, před zahájením stavby není možné zjistit skutečnou hloubku v celém průběhu vedení. Případnou ochranu vedení NN bude řešena dle potřeby během realizace.
V případě, že se stávající kabelové vedení NN v ulici Na Sádkách nachází ve stávající vozovce, bude toto vedení ponecháno ve stávající poloze. V případě, že se stávající kabelové vedení nachází mimo aktuální plochu vozovky a nově by se nacházelo pod vozovkou, bude přemístěno mimo vozovku pod nově položenou betonovou přídlažbu nebo chodník.
- 2-16. *Stanovisko HZS Jihočeského kraje ze dne 4. 1. 2016*
Bez připomínek.
- 2-17. *Stanovisko Povodí Moravy, s. p.*
- 2-18. *Vyjádření Cetin a.s.*