

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:	17.09.2020
Číslo jednací:	O20070128538
Vyřizuje:	Zdeňka Šobrová
Tel.:	tel.: +420 387 761 625
Fax:	fax: +420 387 761 225
E-mail:	zdenka.sobrova@cevak.cz
Datum:	23.09.2020

Vladimír Zadák  
č.p. 49  
394 68 Stranná

**Dačice, parc. č. 2429/15, REKONSTRUKCE CHODNÍKU DLOUHÁ Č.P. 435-437 DAČICE (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Město Dačice, Dačice I, Krajčírova, č.p. 27, 38001

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

**S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Magyar Ladislav tel. 724 367 617, ladislav.magyar@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem). Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednateli - provoz Dačice Zdeněk Slápota 602 145 221. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Před rekonstrukcí komunikace a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.
- V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.
- Doporučujeme v rámci stavby při spolupráci a spoluúčasti vlastníků objektů popřípadě pozemků provést výměnu vodovodních přípojek až po vodoměr a u kanalizačních přípojek za první obvodovou zeď (příp. za hranici pozemku) tak, aby následně nebylo nutné zasahovat do nově upravené komunikace nebo chodníku.
- Stávající vodohospodářské sítě v ulici se nacházejí na konci své technické životnosti s rizikem výskytu poruch a havárií. Nelze proto zcela vyloučit, že nedojde k výskytu poruch či havárií. S ohledem na rozsah nového povrchu komunikací a chodníků, doporučujeme provést výměnu vodohospodářských sítí, včetně vodovodních a kanalizačních přípojek pro nemovitosti a ochránit tak nové povrchy před jejich poškozením při výskytu havárií vodohospodářských sítí.
- V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky odevzdány provozovateli vodohospodářských sítí.

- Zásah do konstrukce nebo profilu vodohospodářských sítí a přípojek je nepřipustný. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s. - Zdeněk Šlápota, tel. 602 145 221, [zdenek.slapota@cevak.cz](mailto:zdenek.slapota@cevak.cz), nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Zdeňka Šobrová  
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa\_O20070128538.pdf

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657  
v. 2.



0,94

7,74

ČEVAK a.s. 23.9.2020  
 Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
 IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
 zapsaná v OP v České Budějovice  
 oddíl B, vložka 657  
 vypracováno z A.0200/0130/38  
 ke dni 23.9.2020

## LEGENDA :

\*\*\*\*\* HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

## PLOCHY

- (1:18)
- PLOCHA CHODNÍKU
  - ZÁMKOVÁ DLAŽBA PŘÍRODNÍ 60mm
  - PLOCHA PARKOVIŠTĚ
  - ZÁMKOVÁ DLAŽBA PŘÍRODNÍ 60mm
  - SCHODIŠTĚ
  - PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ
  - VAROVNÝ PÁS
  - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60mm ČERVENÁ SLEPEČKÁ
  - KOMUNIKACE – ASFALTOVÝ BETON
  - OPRAVA MÍST ZASAŽENÝCH STAVBOU
  - CHODNÍK – PŮVODNÍ DLAŽBA
  - PŘEDLAŽBA MÍST ZASAŽENÝCH STAVBOU
  - VEGETAČNÍ PLOCHA
  - DOPLNĚNÍ ORNÍCI PRO BUDOUCÍ SADOVOU ÚPRAVU TS DAČICE
  - KÁCENÍ DŘEVIN


## LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

## STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ – VEDENO V ZEMI (CETIN)
- ZEMNÍ VEDENÍ NN (E.ON)
- KANALIZACE (ČEVAK)
- VODOVOD (ČEVAK)
- CHRÁNICKA (MĚSTO DAČICE)

## OBRUBNÍKY

- NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK 100/15/15
- PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK

Odpovědná osoba Ing. Vladimír Zadák	Vypracoval Ing. Vladimír Zadák	Kontroloval Ing. Vladimír Zadák	<b>ING. VLADIMÍR ZADÁK</b>  INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ ING. VLADIMÍR ZADÁK ČKAIT 1400484 IČO 09026291 TEL.: 607006380 E-MAIL: zadak@seznam.cz www.dszadok.cz	
Investor	Město Dačice, Krajčírova 27/I, 380 13 Dačice	Č. zak.		Č. soup.
Obec	Dačice, okres Jindřichův Hradec	Datum	10/2020	
Stavba	REKONSTRUKCE CHODNÍKU DLOUHÁ ČP. 435 – 437 DAČICE	Formát	2xA4	
		Měřítko	1: 250	
Příloha	KOORDINAČNÍ SITUACE	Stupeň PD	DSP/RDS	Číslo přílohy <b>B2</b>