

# Teplospol a.s. Jindřichův Hradec

síd. Vajgar 585/III

PSČ 377 58

DELTA projekt s.r.o.  
Ing.arch. Eva Komendová  
Antonínská 15  
380 01 Dačice

Váš dopis značky/dne  
103368/21.06.2014

Naše značka  
Mu/2014/

Vyřizuje  
Musil Zd.

J.Hradec  
05.08.2014

**Věc: „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dačice – B. Němcové“ – stanovisko k existenci inž.sítí**

Dne 28.06.2014 jsme obdrželi Vaši žádost (e-mail) o vyjádření k existenci inž.sítí k připravované akci „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dačice – B. Němcové“ vč. mapy se zákresem zájmového území červenou barvou a celkovým situačním výkresem v M 1:500 (výkres č.C2, zak.č.17 06/2014).

V příloze Vám zasíláme situaci v M 1:1000 se zákresem teplovodní sítě v této části města Dačice. V ul. B.Němcové je teplovodní odbočka do obytného domu čp.348 (zakreslena modrou plnou čarou), ze které byla původně připojena i mateřská školka čp.444 (ze západní strany). Teplovodní přípojka v prefa kanálu od lomu L do objektu MŠ je dnes sice nefunkční, ale teplovodní kanál pod zemí zůstal zachován.

Případné vytýčení teplovodu Vám zajistí náš pracovník v Dačicích pan Oldřich Palas, mobil 606 600 365.

Naše stanovisko má platnost 1 rok od jeho vydání.

Příloha  
dle textu

Na vědomí  
Teplospol a.s. J.Hradec, p. O.Palas, stř.Dačice

Teplospol a.s.  
Jindřichův Hradec  
Vajgar 585/III ☎  
IČO: 25 17 12 83  
DIČ: CZ25171283

Ing. Milan Kučera  
finanční a ekonomický ředitel a.s.

Telefon  
384 371 117  
FAX 384 321 506

Bankovní spojení  
Komerční banka a.s. J.Hradec  
č.ú. 4908251/0100

IČO  
25 17 12 83  
e-mail: z.musil@teplospol.cz

DIČ  
CZ 25 17 12 83

Teplospol a.s. Jindřichův Hradec je zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, č.vložky 896.

# KOTELNA K 1 – čp.224 DAČICE sídl. Červený vrch – M 1:1000

Kotelna uvedena do provozu v r.1965 – 4 ks kotlů na uhlí  
Slatina 135. V r.1991 provedena vestavba plyn.kotle PGV 250  
– výkon 2,91 MW, v r.2002 dán repasovaný plyn.hořák  
Weishaupt RGMS 10, r.v.1979.  
V r.1995 vybourány 2 ks kotlů Slatina 135 a dány nové kotle  
V 135/105. V r.1996 byly vybourány zbývající 2 ks kotlů  
Slatina 135. V r.1999 provedena decentralizace TUV.

