

MĚSTO DAČICE

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

„Modernizace ČOV Dačice“

DODATEČNÉ PRÁCE

V rozsahu specifikovaném Změnovým listem č. 1, 2 a 3

PROTOKOL

Z JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ č. 1 (JŘBU1)

podle § 23 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Město Dačice
Sídlo zadavatele: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
IČ: 00246476

Zvolený druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění podle §23 odst. 5 písm. b)

Identifikační údaje vybraného dodavatele, se kterým byla uzavřena hlavní smlouva

Název: AQUA - STYL spol, s r.o.
Sídlo: U Cihelny 438, Držovice, 796 07 Prostějov
IČ: 16367758

Popis situace:

Toto jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) navazuje na původní nadlimitní veřejnou zakázku „**Modernizace ČOV Dačice**“ evidenční číslo **350822**, jakož i na smlouvu o dílo uzavřenou dne 4. 2. 2014 na základě zadávacího řízení k této veřejné zakázce. Dodatečné práce (předmět plnění) v rozsahu předloženého **Změnového listu č. 1, 2 a 3**.

Postup zajištění:

V průběhu realizace předmětné veřejné zakázky byla uplatněna nezbytnost realizace dodatečných stavebních prací v rámci dodávky. Byl zpracován výkaz výměr s rozpočtem a dokladován změnovým listem č. 1, 2 a 3. Tento proces je považován za zahájení jednacího

Spojovatelka
384 420 164 - 6

Fax
384 422 228

E-mail
meu@dacice-mesto.cz

Bankovní spojení
ČS, a. s., Jindřichův Hradec
č. ú. 0603143369/0800

IČO
00246476

řízení bez uveřejnění (JŘBU). Po kontrole a finanční shodě je změnový list č. 1, 2 a 3 předložen vedení města k projednání. Odsouhlasení změnového listu č. 1, 2 a 3 vedením města je považováno za ukončení projednávání v rámci JŘBU k předmětnému změnovému listu č. 1, 2 a 3 - jako dodatečné práce. Takto zpracovaný výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku v režimu JŘBU je zapracován do Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 2. 2014 a předložen Radě města - výsledkem je usnesení a tím schválení veřejné zakázky v režimu JŘBU.

Popis předmětu a zdůvodnění plnění veřejné zakázky:

Zpracovaný Změnový list č. 1, 2 a 3 je před odsouhlasením podepsaný TDI, objednatelem a zhotovitelem. Je základním podkladem pro jednání v režimu JŘBU.

Zdůvodnění dodatečných prací:

Změnový list č. 1

Úpravy přístřešku šnekového čerpadla - tyto vícenáklady byly vyvolány nemožností využití stávající Konstrukce.

Historicky bylo pro výměnu šnekového čerpadla (dále ŠČ) určena konstrukce přístřešku. V současnosti není k tomuto účelu přístřešek dostatečně staticky stabilizován. Pro současnou výměnu ŠČ a pro budoucí výměny ŠČ (2 ks, přičemž druhé neměněné ŠČ je původní) je pro investora nutné (a také výhodné) upravit přístřešek statickými prvky tak, aby byl kdykoliv lehce demontovatelný. Řešení - staticky zajistit přístřešek, provést úpravy pro snadnou demontovatelnost přístřešku, provést jeho demontáž, realizovat výměnu ŠČ dle SOD, provést zpětnou montáž. Zhotovitel nechal vypracovat statický posudek navrhovaných úprav a předložil cenovou nabídku.

Změnový list č. 2

Dodávka a montáž obslužné lávky - tyto vícenáklady byly vyvolány z důvodu zvýšení bezpečnosti práce

Při realizaci modernizace hrubého předčištění byly dle PD instalovány do kanálu nátoku nové strojní česle s lisem na shrabky. Do záložního kanálu byly instalovány česle ruční. Po dohodě s provozovatelem a koordinátorem BOZP bylo konstatováno, že je třeba dodat k těmto ručním česlím obslužnou lávku z důvodu bezpečnosti při obsluze a manipulaci se shrabky. Řešení - GP zkreslil návrh nové pozinkované konstrukce, která byla na KD odsouhlasena všemi zúčastněnými stranami.

Změnový list č. 3

Zatěsnění pracovní spáry v aktivační nádrži injektáží - tyto vícenáklady vznikly při realizaci po vypouštění nádrže a kontrole stavu betonů

Po vypouštění a vyčištění linky biologického čištění byla objevena netěsnost (průsak pracovní spáry v aktivační nádrži č. 2) Na KD bylo dohodnuto vyspravení spáry injektáží sanační těsnící hmoty v rozsahu cca 6 bm.

Jedná se o dodatečné stavební práce v rámci dodávky ve smyslu § 23 odst. 5 písm. b) zákona, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale byly nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.


Zadavatel je oprávněn použít pro zadání předmětné zakázky formu jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 5 písm. b) zákona.

Předpokládaná hodnota dodatečných prací činí 108 822,- Kč bez DPH, celková cena včetně 21 % DPH činí 131 674,6 Kč.

Na požadované vícepráce bude uzavřen Dodatek ke Smlouvě o dílo.

V Dačicích dne 4.2.2015




.....
Ing. Karel Macků
starosta města

Přílohou:

Změnový list č. 1, 2 a 3

