



Legenda:

- Hlásič úniku plynu
- Hlásič kouřový-optický
- Hlásič tlačítkový
- OPTICKÁ SIGNALIZACE
- ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
- ÚSTŘEDNA EPS

Umístění hlásičů, sirén, majáků a jejich počet může být při realizaci změněno investorem.
Kabeláž k aktivním prvkům EPS (majáky, sirény) budou taženy kabel funkčním při požáru (min.P60R).
Všechny kabely vedené v prostoru nad stropními podhledy budou mít třídu reakce na oheň B2ca SI D0.
Kabelové prostory mezi požárními úseky, podlažími budou protipožárně utěšeny a označeny.
Uzávěry na únikových cestách – průchody mezi objekty: mohou být trvale v otevřené poloze (přídírné magnety)
a požadavek na jejich samočinné uzavření v případě požáru musí být zajištěn signálem EPS.
Zařízení ZDP není předmětem projektu EPS.

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2 NP						
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m.]	Druh PODLAHY	OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POZNÁMKA 1	POZNÁMKA 2
2.2.01	SCHODISTOVÝ PROSTOR	13,47	STAVAJÍCÍ KAMENÁ DLAŽBA	P6	PODPLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DPT	OPRAVA ST. KAMENÉ DLAŽBY
2.2.02	CHODBA	66,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	PODPLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DPT	KER. SOKL. VÝŠKA 80 mm
2.2.03	ZIMNÍ ZABRÁDLO	9,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	PODPLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DPT	KER. SOKL. VÝŠKA 80 mm
2.2.04	CHODBA PŘED VÝTŘEHEM	3,11	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	PODPLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DPT	KER. SOKL. VÝŠKA 80 mm
2.2.05	KANCELÁŘ	15,64	PŘÍRODNÍ DŘEVĚTÉ UNDELM	P7 AK-PODPLED	PODPLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DPT	OBVODOVÁ LÍŠTĚ V SYST. VÝBĚRE
2.2.06	KANCELÁŘ	31,66	PŘÍRODNÍ DŘEVĚTÉ UNDELM	P7	PODPLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DPT	OBVODOVÁ LÍŠTĚ V SYST. VÝBĚRE
2.2.07	ŠATNA	2,46	PŘÍRODNÍ DŘEVĚTÉ UNDELM	P8	PODPLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DPT	OBVODOVÁ LÍŠTĚ V SYST. VÝBĚRE
2.2.08	CHODBA	27,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	.,P6	PODPLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DPT	KER. SOKL. VÝŠKA 80 mm
2.2.09	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	3,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	P8	PODPLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DPT	KERAMICKÝ OKLAD STĚN V.200
2.2.10	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	3,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	PODPLED S POŽADOVANOU PO REI 45 DPT	KERAMICKÝ OKLAD STĚN V.200
2.2.11	KUCHYŇKA	3,61	KERAMICKÁ DLAŽBA			
2.2.12	KANCELÁŘ	29,39	PŘÍRODNÍ DŘEVĚTÉ UNDELM			
2.2.13	KANCELÁŘ	22,19	PŘÍRODNÍ DŘEVĚTÉ UNDELM			
2.2.14	KANCELÁŘ	76,06	PŘÍRODNÍ DŘEVĚTÉ UNDELM			
CELKEM		306,66				

ZMĚNA STAVBY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJICH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU IY P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!					
Zodp. projektant:	Petr Vlášek	Navrhl:	Tomáš Krejčí	<div>KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA, budova č.p. 2</div> <div>Palackého nám. 2, 380 01 Dačice</div>	
Kontroloval:	Ing. Václav Chýlě	Vypracoval:	Tomáš Krejčí		
Místo:	k.ú. Dačice	Obec:	Dačice		
Investor:	Město Dačice				
Stavba:					
Oddíl:	D. 4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.4.4. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, EZS, EPS				
Obsah výkresu:	PŮDORYS 2.NP				

