

PŮDORYS 2.NP

SO 02 - ČP.2:

| TABULKA MÍSTNOSTÍ 2 NP | | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA [m.] | Druh PODLAHY | OZNAČENÍ NA VÝKRESU | POZNÁMKA 1 | POZNÁMKA 2 |
| 2.2.01 | SCHODISTOVÝ PROSTOR | 13,47 | STAVANÍ KAMENÁ DLAŽBA | P6 | PODKL S POŽADOVANOU PO REI 45 DPI | OPRAVA ST. KAMENÉ DLAŽBY |
| 2.2.02 | CHODBA | 66,22 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P7 | PODKL S POŽADOVANOU PO REI 45 DPI | KER. SOKL. VÝŠKA 80 mm |
| 2.2.03 | ZIMNÍ ZABUDOV. | 9,02 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P7 | PODKL S POŽADOVANOU PO REI 45 DPI | KER. SOKL. VÝŠKA 80 mm |
| 2.2.04 | CHODBA PŘED VÝTŘEBÍ | 3,11 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P7 | PODKL S POŽADOVANOU PO REI 45 DPI | KER. SOKL. VÝŠKA 80 mm |
| 2.2.05 | KANCELÁŘ | 15,64 | PŘÍRODNÍ DŘEVĚ UNDELM | P7 AK-PODKL | PODKL S POŽADOVANOU PO REI 45 DPI | OBVOZOVÁ LÍŠŤA V SYST. |
| 2.2.06 | KANCELÁŘ | 31,66 | PŘÍRODNÍ DŘEVĚ UNDELM | P7 | PODKL S POŽADOVANOU PO REI 45 DPI | OBVOZOVÁ LÍŠŤA V SYST. |
| 2.2.07 | ŠATNA | 2,46 | PŘÍRODNÍ DŘEVĚ UNDELM | P8 | PODKL S POŽADOVANOU PO REI 45 DPI | OBVOZOVÁ LÍŠŤA V SYST. |
| 2.2.08 | CHODBA | 27,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA | .,P8 | PODKL S POŽADOVANOU PO REI 45 DPI | KER. SOKL. VÝŠKA 80 mm |
| 2.2.09 | HYGIENICKÉ ZARÍZENÍ | 3,52 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P8 | PODKL S POŽADOVANOU PO REI 45 DPI | KERAMICKÝ OKRAJ STĚN V. 200 |
| 2.2.10 | HYGIENICKÉ ZARÍZENÍ | 3,22 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P7 | PODKL S POŽADOVANOU PO REI 45 DPI | KERAMICKÝ OKRAJ STĚN V. 200 |
| 2.2.11 | KUCHYŇKA | 3,61 | KERAMICKÁ DLAŽBA | | | |
| 2.2.12 | KANCELÁŘ | 29,39 | PŘÍRODNÍ DŘEVĚ UNDELM | | | |
| 2.2.13 | KANCELÁŘ | 22,19 | PŘÍRODNÍ DŘEVĚ UNDELM | | | |
| 2.2.14 | KANCELÁŘ | 76,06 | PŘÍRODNÍ DŘEVĚ UNDELM | | | |
| CELKEM | | 306,66 | | | | |

Legenda:

-  Datová zásuvka 2xRJ45 v podl. krabici
-  Datová zásuvka 1xRJ45
-  Datová zásuvka 2xRJ45
-  RACK

Dodavatel SKS je povinen se seznámit s rozmístěním interiéru a umístění zásuvek koordinovat s návrhem a elektroinstalací. Umístění zásuvek a jejich počet může být při realizaci změněno investorem. Vekará kabeláž bude umístěna v bezhalegonových chráničkách v drážkách pod omítkou, podlahách, popřípadě podhledech. Všechny kabely vedené v prostoru nad stropními podhledy budou mít třídu reakce na oheň B2ca SI D0. Kabelové prostory mezi požárními úseky, podlážními budou proliptozárně utěšněny a označeny. S ohledem na budoucí rekonstrukci sousedících objektů, po dohodě s investorem, dodavatel zajistí propojení serveroven dostatečným počtem a průřezem chrániček, které ukončí u sousedního objektu SO3 v podhledu.

ZMĚNA STAVBY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY

| | | | |
|--|---|-------------|--------------------|
| REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJICH ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU IY P-oteller JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA! | | | |
| Zodp. projektant: | Petr Vlášek | Navrhl: | Tomáš Krejčí |
| Kontroloval: | Ing. Václav Chýle | Vypracoval: | Tomáš Krejčí |
| Místo: | k.ú. Dačice | Obec: | Dačice |
| Investor: | Město Dačice | | |
| Stavba: | KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA, budova č.p. 2 Palackého nám. 2, 380 01 Dačice | | |
| Oddíl: | D. 4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.4.4 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, EZS, EPS | | |
| Obsah výkresu: | PŮDORYS 2.NP | | |
| Stupeň PD: | | DPS+DZS | |
| Datum: | | 05/2016 | Formát: A2 |
| Číslozak.: | | J-28/10 | Čís.arch.: J-28/10 |
| Měřítko: | | 1 : 100 | č. výkresu: 3 |

Projektová a inženýrská kancelář

Nádražní 249/II.
377 01 Jihradec

- atelier JH

s.r.o.

V Š E C H N A P R Á V A V Ý H R A Z E N A

Kooperace:

ELZY spol. s r.o.
Jarošovská 433/II
Jindřichův Hradec

SO 03_A - ČP. 3_A

SO 02 - ČP. 2

SO 01 - ČP. 1