

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

03.08.2015

Číslo jednací:

O15070013162

Vyřizuje:

Pavel Habr

Tel.:

tel.: +420 387 761 625

Fax:

fax: +420 387 761 225

E-mail:

pavel.habr@cevak.cz

Datum:

03.08.2015

Ing. Zdeněk Hejtman
Palackého nám. č.p. 3
38001 Dačice I

Hostkovice, Lipolec, parc. č. 1640/1; 870/1 - Vodovod Hostkovice - Lipolec (zákres sítí - se záměrem rozšíření vodohospodářských sítí)

Investor: Město Dačice, Dačice, Dačice I, Krajířova č.p. 27, 38001

V obci Hostkovice i v obci Lipolec provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Předložený záměr řeší propojení vodovodu Hostkovice – Lipolec.

S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s., obraťte se prosím na uvedené kontakty (dana.koprivova@cevak.cz, tel. 387761609). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.
- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. Magyár Ladislav, tel. 724 367 617, ladislav.magyar@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- V projektové dokumentaci bude uvedena potřeba vody pro běžnou i požární potřebu v l/s a tlakové poměry.
- Napojení vodovodu je možné z vodovodního řádu PVC 90.
- Vodohospodářské sítě budou navrženy v souladu s příslušnou technickou normou.
- Vlastníka vodohospodářské sítě zastupujeme pouze ve věcech technických, tj. zejména stanovení podmínek napojení na vodohospodářské sítě, jak bylo uvedeno ve vyjádření. Toto vyjádření v žádném případě nenahrazuje souhlas vlastníka sítí s napojením ve věcech majetkových. Ke stavebnímu řízení bude nutno přiložit souhlas vlastníka sítí v tomto případě město Dačice.
- Projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní či stavební řízení.**

S pozdravem

Pavel Habr
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: situace

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

V. 2.