

Ing. Vladimír Zadák
Stranná 63
39468 Žirovnice

Váš dopis značky/dne
2022356327 / 9.1.2022

Naše značka
So/2022/02 /25

Vyřizuje
Sochna V. (v.sochna@teplospol.cz)

J. Hradec
12.1.2022

Věc: „Oprava chodníku ulice Dlouhá před č. p. 460 - 470“ – stanovisko k inženýrským sítím

Dne 9.1.2022 jsme obdrželi Vaši žádost (e-mail) o vyjádření k existenci inženýrských sítí k připravované akci „Oprava chodníku ulice Dlouhá před č. p. 460 - 470“ vč. přílohy, mapky se zákresem zájmového území.

V příloze zasíláme přehlednou situaci s vyznačením sítí ve správě Teplospol a.s. dle legendy.

Při realizaci Vaší akce na uvedených podkladech požadujeme:

1. Při provádění Vaší akce je nutné dodržet **ochranné pásmo** dle ČSN 73 6005 – prostorová úprava vedení a dále ochranné pásmo dle zák.č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (§ 87 – ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo k tomuto zařízení, která činí **2,5 m**).
2. V ochranném pásmu je výslovně zakázáno umisťovat stavby a konstrukce, uskláňovat materiál, zřizovat skládky, vysazovat trvalé porosty atd.
3. Při realizaci Vaší akce musí být k teplovodům zachován trvalý přístup a příjezd k odstranění případných poruch a havarijních stavů.
4. Při realizaci Vaší akce nesmí dojít k poškození sítí v naší správě či vlastnictví. Pokud by došlo k poškození sítí v naší správě, budeme požadovat provést opravy na náklady investora výše uvedené akce.
5. Při křížení požadujeme uložení nových inž. sítí do chráničky a vedení u předizolovaného potrubí 15 cm nad signální fólií, nebo 15cm pod naší sítí. V případě prefa topných kanálů min. 30 cm nad stropy prefa topných kanálů, aby bylo možné při opravách vytáhnout záklopové (stropní) železobetonové panely bez poškození inž. sítí jiných provozovatelů.

Křížení musí být provedeno kolmo na naše síť.

6. V případě, že se budou provádět práce podvrtem, požadujeme, aby startovací jáma podvrtu byla provedena v těsné blízkosti našeho teplovodního vedení tak, aby byly práce na podvrtu zahájeny v dostatečné hloubce počítaných naším vedením. Pokud z prostorových důvodů nepůjde provést startovací jámu pro podvrt v těsné blízkosti našeho vedení, požadujeme provedení oboustranného obnažení našeho vedení tak, aby byla zajištěna kontrola průběhu podvrtu a nepoškození našeho vedení provedeným podvrtem.
7. Při provádění výkopových prací v ochranném pásmu našich sítí, je nutné si zajistit před zahájením těchto prací přesné vytýčení u mistra stří. Teplospol a.s. v Dačicích p. O. Palase, mobil 606 600 365 a prokazatelné potvrzení ve stavebním deníku. Před zásypem výkopů zeminou v ochranném pásmu provede tento pracovník, na vyzvání investora či zhotovitele, kontrolu nepoškození našich sítí a dodržení ochranného pásma zápisem ve stavebním deníku prováděného díla.

Telefon / FAX
384 371 124
384 321 506

Bankovní spojení
ČSOB a. s.
266556436/0300

IČO
25 17 12 83

DIČ
CZ 25 17 12 83

E-mail
info@teplospol.cz

Na základě požadavku města Dačice, připravujeme PD na rekonstrukci větve v ulici Dlouhá, kterou bychom rádi v letošním roce před realizací rekonstrukce povrchů provedli.

Bude tak nutná koordinace mezi zhotovitelem pro město Dačice a našim zhotovitelem rekonstrukce sítí.

Před zahájením stavebního či územního řízení, požadujeme předložit k vyjádření příslušnou projektovou dokumentaci k tomuto řízení (před vydáním stavebního povolení), ze které bude zřejmé, že byly dodrženy naše podmínky, ochranná pásma a způsob křížení.

S pozdravem



Ing. Milan Kučera
finanční a ekonomický ředitel a.s.

Toto vyjádření má platnost jeden rok od jeho vydání.

Přílohy s vyznačenými sítěmi Teplospol a.s.:

1. Situace s vyznačením sítí Teplospol a.s.

Na vědomí:

1. Teplospol a.s. J.Hradec, p. Palas O., mistr stř.TH Dačice
2. Teplospol a.s. J. Hradec, p. Soudek R., úsek investic

Telefon / FAX
384 371 124
384 321 506

Bankovní spojení
ČSOB a. s.
266556436/0300

IČO
25 17 12 83

DIČ
CZ 25 17 12 83

E-mail
info@teplospol.cz



LEGENDA ZNAČEK - SÍŤ TEPLOSPOL

- Teplovod - prefa kanál
- Teplovod - předizol v zemi

V případě potřeby vytyčíte síť na místě mistr
tepelného hospodářství p. Palas tel. 606 600 365