

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ						
č. pol.	č.cen. položky	pops položky	měr. jedn.	výměra	jedn.	cený v Kč dodávka+mont. pozn.
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):						
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:						
1)	Při					
2)	Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.					
3)	Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).					
4)	Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a spíňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.					
5)	Označení výrobní konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).					
6)	Všechny jednotlivé položky jsou bez DPH					
		<b>Zařízení č.1- Větrání baru</b>				
1.1		Rekuperační jednotka Duplex 5500 Multi Eco	ks	1	0 Kč	0 Kč
		Složení				
		- ventilátorová komora přívodní Q = 5000m³/h, pext=350Pa				
		P = 400V, 3,3kW, 5,4A				
		- ventilátorová komora odvodní Q = 5000m³/h, pext=200Pa				
		P = 400V, 3,3W, 5,4A				
		- teplovodní ohřev - voda 70/50, 3,6kW, směšovací uzel				
		- desková rekuperace s účinností 92%				
		- cirkulační a by pasové klapky				
		- 2x filtrační komora G4				
		- vstupní klapky				
		- systém MaR (tzv.digitální regulace) - kabeláž provede elektro				
		- rozvaděč na jednotce				
		- parapetní provedení				
		- potrubní čidlo CO2, prostorové vlhkostní čidlo				
		- hmotnost 566kg				
		- jednotka v rozloženém stavu ( montáž na staveb)				
		- zprovoznění				
1.2		Venkovní kondenzační jednotka UU61W/U32	ks	1	0 Kč	0 Kč

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ									
č. pol.	č.cen. položky	popis položky		měr. jedn.	výměra	jedn.	ceny v Kč		pozn.
		P = 400V, 7.8kW, 5.5A - jistič 20A							
		Rozměry : 950x1380x330mm ( š*v*h )							
		Hmotnost : 96kg							
		připojovací dimenze : 9.52/15.88							
		příslušenství - izolované Cu potrubí, komunikační kabel - 23m							
		příslušenství pro připojení k vzt jednotce							
		zprovoznění							
		konzole							
1.3		Buňka tlumiče hluku <b>500x250/1000</b>		ks	12	0 Kč	0 Kč		
1.4		Buňka tlumiče hluku <b>500x225/1000</b>		ks	4	0 Kč	0 Kč		
1.5		Protidešťová žaluzie <b>PZAL 630x800 - S</b>		ks	1	0 Kč	0 Kč		
1.6		Protidešťová žaluzie <b>PZAL 630x800 - S</b>		ks	1	0 Kč	0 Kč		
1.7		Výústka <b>NOVA - A - 1000x500 - R1</b>		ks	1	0 Kč	0 Kč		
1.8		Podlahová mřížka <b>PM 400x200</b>		ks	16	0 Kč	0 Kč		
1.9		Regulační klapka <b>RK 315 - R</b>		ks	1	0 Kč	0 Kč		
		<b>Kruhové potrubí plastové - KG Ø 315</b>							
		rovné		bm	63	0 Kč	0 Kč		
		tvarovky		bm	20	0 Kč	0 Kč		
		<b>Kruhové potrubí plastové - KG Ø 250</b>							
		rovné		bm	45	0 Kč	0 Kč		
		tvarovky		bm	15	0 Kč	0 Kč		
		<b>Potrubí pozink čtyřhranné - rovné</b>							
		tvarovky		m <sup>2</sup>	55	0 Kč	0 Kč		
				m <sup>2</sup>	45	0 Kč	0 Kč		
		<b>Tepelná izolace tl. 40mm</b>							
		Spojovací a těsnící materiál		m <sup>2</sup>	68	0 Kč	0 Kč		
		Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí a jednotek		kpl	1	0 Kč	0 Kč		
		Zaregulování zařízení, protokol		kpl	1	0 Kč	0 Kč		
		<b>VZDUCHOTECHNIKA CELKEM</b>					<b>0 Kč</b>		