

Pavilon II. - horní

Pavilon I. - dolní

nové vrstvy střešního pláště
s požární odolností s klasifikací BROOF 13

ponechat

- hydroizolační střešní fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení tl. 1,5 mm
- separační vrstva z netkané textilie ze skelného vlákna 120 g/m2
- tepelná izolace - expandovaný polystyren EPS 150 střešní tl. 20 až 100 mm (spádové klíny pro navýšení sklonu na 3,0%)
- separační vrstva z netkané textilie ze skelného vlákna 120 g/m2

- stávající střešní fólie z měkčeného PVC s požárním atestem do požár. nebezpeč. prostoru
- tepelná izolace - extrudovaný polystyren střešní tl. 180mm
- parotěsná zábrana - asfaltový pás s vložkou ze skelných vláken Al folie svařovaný
- vyplnit vlny a přebetonovat (beton C25/30) tl.40+50mm se sítí AQ50 ve spádu
- trapezový plech tr. 40/160/0,75mm
- nosná konstrukce z I profilů
- sádkokartonový podhled podvěšený na plech. profilech s požární odolností 30min

Extrudovaný polystyrén fasádní samozhášivý tl. 50mm
plošně přilepený, mechanicky kotvený,
přetažený systémovou omítkou vyztuženou síťovinou.
+ PVC střešní fólie

nové vrstvy střešního pláště
s požární odolností s klasifikací BROOF 13

stávající

- hydroizolační střešní fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení tl. 1,5 mm
- separační vrstva z netkané textilie ze skelného vlákna 120 g/m2
- tepelná izolace - expandovaný polystyren EPS 150 střešní tl. 200 až 400 mm (spádové klíny pro sklon 3,0%)
- parotěsná zábrana - asfaltový pás s vložkou ze skelných vláken Al folie svařovaný
- nosná konstrukce ŽB tl.200mm, beton tř. C25/30

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Index	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
Vedoucí projektant: Ing. arch. Miroslav Dvořák		Projektant : tel. 724046424		
Vypracoval: Ing. arch. Eva Komendová		 Havlíčkovo náměstí 104 380 01 Dačice I. IČO: 251 60 150		
Investor: Město Dačice Krajčírova 27, 380 13 Dačice				
Akce:	Oprava střešního pláště centrální šatny ZŠ B. Němcové	Zak. č.: 07 06 / 2022		Kopie:
		Datum: červen 2022		
		Stupeň: DPS		
Část:	D. Dokumentace objektu	Místo: Dačice		Výkres: D.1.2
		Okres: J. Hradec		
Obsah:	Řez A-A - návrh	Počet A4: 4		
		Měřítko: 1:100		