



PŘIPOJENÍ STL LPE PLYNOVÉ PŘÍPOJKY DO OCHRANNÉ SKŘÍŇE

Tělocvična

Poznámka:

- Spodní hrana skříně min. 0,5 m nad terénem.
- Ochranná skříň HUP musí být typová, schválená E.G.D., s r.o. a vybavená montážním instalačním rámem.

projektant:		Projektová kancelář Dačice Karel Mandelík Krajčova 23/I, 380 01 DAČICE IČO 11331020, jitka.mandelik@seznam.cz	
Karel Mandelík a.t.			
stavebník	Město Dačice Krajčova 27/I, 380 13 Dačice	měřítko	
stavba	Vytápění školního areálu B. Němcové, Dačice	účel	DSP
část	TPS – Plyn, ZTI, ÚT	zak. č.	0112/21
obsah	SO 03 – Tělocvična PŘIPOJENÍ STL LPE PL. PŘÍPOJKY DO OS	datum	Leden 2022
		č.výkr.	č.kopie
		D.1.4.6	