



LEGENDA EI

- zásuvky 230V/16A, jednoduchá, dvojitá, trojitá, rozvody ve stěnách
- vypínače osvětlení
- kabelový vývod 230V (OR osoušeč rukou, ZO zásobn.ohřívač vody)
- svítidlo LED přisazené ke stropu, rozměr 620/620, AC 230V/50Hz, intenzita osv.500 lx, 57 W, 4000 K, min.425 cd, min.6400 lm

projektant	Ing.arch. Pavel Kučera	ING.ARCH.PAVEL KUČERA projektová činnost ve výstavbě 380 01 DAČICE, ANTONÍNSKÁ 15/II IČO 13375113, kucera.projekt@email.cz	
stavebník	Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice I		
stavba	Stavební úpravy pro nové učebny ZŠ B.Němcové v Dačicích	měřítko	1: 50
část	D.1. Dokumentace stavebního objektu D.1.4. Elektroinstalace OSVĚTLENÍ	účel	DSP
obsah	PŮDORYS 2.NP – EI	zak. č.	21121
		datum	12/2021
		č.výkr.	D.1.4.2.1