


Stožár ocelový bezpaticový FeZn, 8 m nad zemí  
 Výložník ocelový FeZn, vyložení 1m  
 Svítidlo LED 40W

Ochranné pásmo dle energetického zákona 458/200 Sb. :  
 Podzemní kabelové vedení do 110 kV - 1m od okraje kabelového vedení  
 Proudová soustava: NN - 3PEN 50Hz, 230/400 V  
 Ochrana před nebez. dotykem: NN - automatickým odp. od zdroje TN-C  
 Námrazová oblast: I1

Vypracoval:	Matěj Distel	Zodp. projektant:	Ing. Miloslav Antoňů	<div></div> <div>SETO, spol. s r.o. Hradecká 17/IV 380 01 Dačice tel/fax: 384 420 229</div>		
Místo stavby:	Dačice	Kraj:	Jihočeský			
Investor:	Město Dačice					
Název stavby: Dačice, rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice				Číslo stavby:	20/2022	Číslo výtisku:
Druh přílohy: Vzor uložení stožáru				Formát výkresu:	A4	
				Stupeň PD	dokumentace PS dokumentace UR	
				Datum:	06/2022	
				Měřítko:		
				Číslo výkresu:	4	