



Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku II
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2023-046895
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P23V00000036
Datum zahájení zadávacího řízení:	17. 10. 2023
Zadavatel	
Název:	Město Dačice
IČO:	00246476
Adresa sídla:	Krajířova 27, 380 13 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Bc. Miloš Novák, starosta
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057

Město Dačice jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 23. 10. 2023 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 14.1 Zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Dobrý den,

jako zájemci o účast ve ZŘ akce : „Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku II“ si dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace :

1. V obj. SO 801-Kácení, výsadba a vegetační úpravy je v položce č.10 uvedeno : javor babyka /Acer campestre/ **20-50cm**-hodnota 20-50cm je výška rostliny nebo obvod kmínku? Upřesní zadavatel tuto hodnotu?
2. Ve výkresu č.2e, 2f, 2g Vzorový a Charakteristické řezy je navržen podélný trativod. Ve výkazu výměr, ale nejsou obsaženy položky pro zhotovení trativodu.

Také v Situaci pozemní komunikace č.výkr. 2a a Koordinační situaci výkr.č.3 zakreslen není. Bude zadavatel požadovat zhotovení podélného trativodu? Doplní Zadavatel do výkazu výměr položky na zhotovení podélného trativodu?

Děkujeme za vyřízení našich dotazů.

Odpověď zadavatele:

ad Dotaz č. 1:

Jedná se o výšku rostliny.

ad Dotaz č. 2:

Trativod je součástí předmětu veřejné zakázky, chybějící položky byly doplněny do aktualizovaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis“), který tvoří přílohu tohoto Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 a mění a nahrazuje původně uveřejněný soupis.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel hodlá přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. S ohledem na to, že zadavatel nyní zpracovává odpověď na další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou v mezidobí obdržel, prodlouží lhůtu pro podání nabídek vzápětí v rámci připravovaného vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, a to společně s ohledem na odpovědi na obě tyto žádosti.

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://zakazky.dacice.cz/vz00000419>.

V Dačicích dne 26. 10. 2023

.....
Bc. Miloš Novák

starosta

Město Dačice

podepsáno elektronicky