



Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku II
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2023-046895
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P23V00000036
Datum zahájení zadávacího řízení:	17. 10. 2023
Zadavatel	
Název:	Město Dačice
IČO:	00246476
Adresa sídla:	Krajířova 27, 380 13 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Bc. Miloš Novák, starosta
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057

Město Dačice jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 25. 10. 2023 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 14.1 Zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Dobrý den,

prosím o vysvětlení zadávací dokumentace

- 1) SO 303 pol.č 21 patní koleno příruba/hrdlo a v kladečském schématu je požadováno přírubové prodloužení. Objasní zadavatel jaké koleno má být tedy použito resp. naceněno ?
- 2) SO 303 pol.77 vodič a pol. 85 a 86 je opět vodič. Není tato položka ve výkaze výměr zdvojená ? Případně prosíme o informaci, na co bude použit vodič v pol č. 85 a 86
- 3) SO 304 pol. 21 vodič a pol. 29 a 30 je opět vodič. Opět není tato položka zdvojená ?
- 4) V TZ se píše že na dvou nových přípojkách jsou navrženy vodoměrné šachty, ale ve výkazu výměr tyto šachty chybí. Doplní zadavatel pol na vodoměrné šachty do výkazu výměr ?

Odpověď zadavatele:

ad Dotaz č. 1:

V rámci pol. č. 21 SO 303 dodavatelé ocení prodloužené přírubové koleno. Popis položky je aktualizovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu tohoto Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 a který mění a nahrazuje dříve uveřejněný soupis (dále jen „soupis“), upraven.

ad Dotaz č. 2:

Ano, jedná se o duplicitní položky. V aktualizovaném soupisu byla ponechána pol. č. 77 a pol. č. 85 a 86 byly odstraněny.

ad Dotaz č. 3:

Ano, jedná se o duplicitní položky. V aktualizovaném soupisu byla ponechána pol. č. 21 a pol. č. 29 a 30 byly odstraněny.

ad Dotaz č. 4:

Chybějící položky pro provedení vodoměrných šachet byly v aktualizovaném soupisu doplněny.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace a obsah Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **20. 11. 2023 v 9.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek.

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://zakazky.dacice.cz/vz00000419>.

V Dačicích dne 30. 10. 2023

.....
Bc. Martin Šťastný
vedoucí Odboru dodací a investic
podepsáno elektronicky