

Příloha č. 4: Zadávací technické podmínky v rámci veřejné zakázky:

Rekonstrukce střechy Klangovy továrny

Zhotovitel bude respektovat požadavky objednatele níže uvedené:

- Skladba střešního pláště: rozpis skladby je popsán od horních vrstev
 - 1) falcovaná plechová krytina je vyrobena z hliníkového materiálu v tloušťce 0,7mm
 - 2) podklad pod krytinu bude asfaltová difuzně uzavřená pojistná hydroizolace se samolepícím podélným spojem, (vyšší odolnost proti proražení)
 - 3) celoplošný záklop prkenný min. tl. 24 mm
 - 4) kontralatě (provětrávání mezera)
 - 5) vodotěsná třívrstvá paropropustná membrána pro skládané střešní a stěnové krytiny.
 - 6) stávající celoplošné bednění lokálně vyspravené
- hřeben odvětraný (po celé délce střechy, na části odvětrávaná atika)
- výlezové okno 60x60 vč. dřevěného rámu (2ks)
- nalepovací prostup pro drážkované krytiny \varnothing 120 (7ks)
- nástavec odvětrání \varnothing 120 (7ks)
- trubka profilované sněhové zábrany (102 bm)
- svěrka trubky sněhové zábrany jednoduchá (13ks)
- svěrka trubky sněhové zábrany dvojitá (83ks)
- jímací soustava hromosvodu (vč. revize)
- okapový systém složený z nástřešních žlabů 330 mm, a svodových rour \varnothing 120 mm