

DELTA projekt s.r.o.
Havlíčkovo nám. 104
380 01 Dačice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
30. 7. 2021

NAŠE ZNAČKA
PM-35149/2021/5203/MZ

VYŘIZUJE
Ing. Monika Zríniová
+420 541 637 450
zriniova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno 15. 9. 2021

ZTV sídliště RD Řečice

(k.ú. Řečice; ORP Dačice; kraj Jihočeský; ČHP 4-14-01-0360-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 30. 7. 2021 nám byla předložena žádost o stanovisko správce povodí k DUR „ZTV sídliště RD Řečice“. Projektantem je DELTA projekt s.r.o. a investorem je obec Volfířov.

Jedná se o vybudování kompletních inženýrských sítí pro nové sídliště rodinných domů u silnice III. třídy směrem na Volfířov. Součástí stavby je také úprava komunikace, chodníků a parkoviště.

Kanalizace dešťová - v navrženém sídlišti bude odvádět povrchové dešťové vody z veřejných ploch sídliště a z bezpečnostních přepadů dešťových zásaků na pozemcích budoucích rodinných domů.

Srážkové vody ze střech RD budou zachycovány do retenčního objektu (nádrže) s možností využití vod pro potřeby provozu RD a dále budou zasakovány na pozemku stavby.

Dešťové vody z plochy sídliště jsou zasakovány v ploše navrhovaného sídliště – pouze bezpečnostní přepad od objektu zasakování je napojen na stávající jednotnou kanalizaci v obci zaústěnou do DVT Řečický potok.

Součástí dešťové kanalizace bude i retenční a zasakovací objekt. Bezpečnostní přepad z retenčního a zásakového objektu je sveden stávající jednotnou kanalizací do potoka Řečického.

Kanalizace splašková – je navržena jako oddílná. Navrhovaná kanalizace splašková v prostoru sídliště bude napojena u silnice II/408 na stávající jednotný kanalizační řad na pozemku parc.č. 1081/6. Tato stávající jednotná kanalizace (sběrač „C“) je zaústěna do Návesního rybníku (výpusť V3). Splaškové vody z jednotlivých rodinných domů (5 ks) budou individuálně čišťeny v domovních ČOV a následně jsou svedeny s napojením na stávající kanalizační řad.

Množství přečištěných vypouštěných splaškových vod odpovídá vypočtené spotřebě – 720 m³/rok.

Stavbou nedojde k dotčení VT ve správě Povodí Moravy, s.p.

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_0070 Moravská Dyje od toku Myslůvka po státní hranici & v území vodního útvaru podzemních vod 65401 Krystalinikum v povodí Dyje - západní část.

Stanovisko správce povodí k DUR i DSP

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

- V případě, že obec vybuduje centrální systém odkanalizování zakončený ČOV je nutné domovní ČOV odpojit a napojit se na kanalizaci přímo bez předčištění OV.
- Kvalita vypouštěných OV musí splňovat podmínky kanalizačního řádu a platného povolení k nakládání s vodami.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí