

Vladimír Zadákč.p. 63
Dačice I

dszadak@seznam.cz

Váš dopis značky/dne
RS/2024/0247/22.02.2024Naše značka
RS/2024/0247Vyřizuje
Roman SoudekKontakt
+420602616739
r.soudek@teplospol.czJ. Hradec
23.02.2024**Věc: Žádost o vyjádření k existenci technické infrastruktury**

Dne 22.02.2024 jsme obdrželi vaši žádost na vyjádření k projektové dokumentaci – v zájmovém území připravovaného stavebnímu záměru – „**ÚPRAVA CHODNÍKŮ A PARK. STÁNÍ V ULICI DLOUHÁ DAČICE**“ v k.ú. Dačice. K žádosti byl předložen zakres zájmového polygonu (červenou barvou) v katastrální mapě. Dále byly předloženy výkresy Situace, Vzorové řezy a technická zpráva.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území **nacházejí naše podzemní inženýrské sítě**. Jedná se o teplovodní potrubí uložené v prefakanálech (předizolované potrubí již není kryto zákrytovými deskami). U předizolovaného potrubí je přiložen sdělovací kabel v plastové flexi chrániče.

Po prostudování předložené projektové dokumentace souhlasíme s navrženým řešením stavebních úprav. Stavební úpravy by neměly ohrozit vedení našich podzemních inženýrských sítí, jelikož výkopové práce by neměly být hlubší než 0,5m.

Souhlasíme s vydáním příslušného povolení – územního souhlasu, stavebního povolení, dodatečného stavebního povolení.

Vzhledem k tomu, že v zájmovém území stavby „**ÚPRAVA CHODNÍKŮ A PARK. STÁNÍ V ULICI DLOUHÁ DAČICE**“ v k.ú. Dačice, vede náš horkovod a teplovod, v případě jakýchkoliv výkopových prací v ochranném pásmu požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Při provádění vaší akce je nutné dodržet **ochranné pásmo** dle ČSN 73 6005 – prostorová úprava vedení a dále ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (§ 87 – ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo k tomuto zařízení, která činí **2,5m**). Toto se týká případného umístění kabelového vedení VO či optických sítí.

Telefon
384 371 111**Bankovní spojení**
ČSOB a. s.
266556436/0300**IČO**
25 17 12 83**DIČ**
CZ 25 17 12 83**E-mail**
info@teplospol.cz

2. V ochranném pásmu je zakázáno umísťovat stavby a konstrukce (sloupy VO, lavičky s pevným základem, informační cedule s pevným základem apod.), uskladňovat materiál, zřizovat skládky, vysazovat trvalé porosty atd. bránící k přístupu k sítím v naší správě pro potřebu případných oprav nebo rekonstrukcí.
3. Při realizaci vaší akce musí být k teplovodům zachován trvalý přístup a příjezd k odstranění případných poruch a havarijních stavů.
4. Při realizaci vaší akce nesmí dojít k poškození sítí v naší správě či vlastnictví. Pokud by došlo k poškození sítí v naší správě či vlastnictví, budeme požadovat provedení oprav na náklady investora výše uvedené akce.
5. Při případném křížení našich podzemních rozvodů kabelovým vedením (VO, optická síť), požadujeme uložení nových inž. sítí do chráničky a vedení buď pod naší sítí (pod prefa kanálem), v případě nad našimi sítěmi min. 30 cm nad stropy prefa topných kanálů. U předizolovaného potrubí 15 cm nad signální fólií. **Křížení musí být provedeno kolmo na naše síť.**
6. **Při provádění výkopových prací v ochranném pásmu našich sítí, je nutné před zahájením prací informovat mistra střediska Dačice a si zajistit před zahájením těchto prací přesné vytyčení našich sítí u mistra střediska Dačice Teplospol a.s. Radka Deutschara, tel. +420 606 600 365 a prokazatelné potvrzení do stavebního deníku.** Před zásypem výkopů zeminou v ochranném pásmu provede tento pracovník, na vyzvání investora či zhotovitele akce, kontrolu nepoškození našich sítí a dodržení ochranného pásma, a to opět zápisem ve stavebním deníku prováděného díla.

V příloze vám zasíláme přehlednou situaci s vyznačením sítí ve správě Teplospol a.s. – viz legenda s uloženým horkovodním a teplovodním potrubím.

Naše stanovisko má platnost 2 roky od jeho vydání.



Telefon
384 371 111

Bankovní spojení
ČSOB a. s.
266556436/0300

IČO
25 17 12 83

DIČ
CZ 25 17 12 83

E-mail
info@teplospol.cz