



Poznámka:

Výška pro osazení vypínačů a ovladačů je navržena na 1,2 m od podlahy.
Výška pro osazení zásuvek bude určena provozovatelem při realizaci.
Při realizaci nutno koordinovat veškeré práce s dodavateli jednotlivých technologických celků.
Z přívodky pro pospojení budou vyváděny flexibilní vodiče 6mm² - žlutozelené.

Provozní napětí:
3x230/400V,50Hz
Ochranné opatření:
automatické odpojení od zdroje

Bohumír Holec IČO 44057199 tel: +420777826892	Číslo zakázky: 04-02-25	Datum: 3/2025	Vypracoval: B.Holec	Měřítko: 1:100	Název zakázky: Rekonstrukce kuchyně v MŠ B. Němcové	Název výkresu: Půdorys 1.N.P.–silnoproud	Číslo výkresu: 601
---	----------------------------	------------------	------------------------	-------------------	--	---	-----------------------