

HRANICE OCHRANĚNÉHO PÁSMU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Ochranné pásmo el. vedení

–zemní kabelové vedení do 110kV

-zemní kabelové vedení nad 110kV 3m od krajního kabelu na každou stranu

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000Sb. v platném znění

§46 odst. 3 písm. g) swisými rovinami vedenými po o
vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou stranu:

-u napětí nad 1kV do 35kV

-u napětí nad 35kV do 110kV

-u napětí 110kV do 220kV

-u napětí nad 220kV do 440kV	20m
-u napětí nad 440kV	30m

Ochranné pásmo el. stanic
-venkovní elektrické stanice

–venkovní elektrické stanic

- venkovní elektrické stanice a stanice s napětím větším než 22kV

-stojárové stanice a vŕžové stanice od 1kV do 52kV

- kompaktní a zděné elektrické stanice od 1kV do 52kV

- vestavěné elektrické stanice od obestavění

Ochranné pásmo telekomunikačních vedení vymezuje zákon č. 127/2005Sb. v platném znění,

§102

-ochranné pásmo podzemného komunikačného vedení číni 1,5m po stranách krajného vedení.

-ochrané p \acute{a} smo nadzemn \acute{i} ho komunika \acute{c} n \acute{i} ho veden \acute{i} je stanoveno p \acute{r} isl \acute{u} bn \acute{y} m slovebn \acute{i} m \acute{u} řadem v jeho rozhodnut \acute{i} .

UVEDENÁ POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘED REALIZACÍ STAVBY JEJICH ŘÁDNÉ VYTŘEČENÍ ZÁSTUPCEM SPRÁVCE.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ ZEMNÍ (CETIN)

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ NADZEMNÍ (CETIN)

ZEMNÍ VEDENÍ NN (E.ON)

NADZEMNÍ VEDENÍ NN (E.ON)

NADZEMNÍ VEDENÍ VN (E.ON)

ZEMNÍ VEDENÍ VO – TS DAČICE


LEGENDA PLOCH

ASFALTOVÝ BETON ŠÍŘKY 3m – SO 101 – PLOCHA 1050 m2

ASFALTOVÝ BETON ŠÍŘKY 2m – SO 102 – PLOCHA 94 m2

SO 101 OPRAVA MK K ŽST MALÝ PĚČÍN

SO 102 PŘÍSTUPOVÁ CESTA K NÁSTUPIŠTI

Opisná stránka	Vypracoval	Kontroloval	 <p> Ing. VLADIMÍR ZÁDEKA Česká republika ICO 093924931 TEL. 567093589 www.zadekaciz.cz </p>
Ing. Vladimír Záděka	Ing. Vladimír Záděka	Ing. Vladimír Záděka	
Investor	Město Dobruška	Č. zak.	Č. sup.
Obec	Malý Pěčín	Datum	01/2025
Stanba	OPRAVA MK K ŽST MALÝ PĚČÍN	Formát	A4
		Měřítko	1:500
		Stupeň PD	PPPS
Příloha	Číslo přílohy		D2