

SKLADBA JE UVEDENA PRO 1KS ULIČNÍ VPUSTĚ - CELKEM BUDOU PROVEDENY 2 KS VPUSTÍ NA STOCE "B" = VB.1+VB3

ZNČ	POPIS - ZNAČKA	HM. (Kg)	KS
10	UNIVERZÁLNÍ SEDLO NA NAVRTÁVKU DN 400/150	TYP	1
11	KOLENO KGB - 45° - DN150 *	TYP	1
12	TRUBKA PŘÍMÁ, HRDLOVÁ - KGEM - DN150 SN8 - CELKOVÁ DL. CCA 0,8m´	TYP	-

* KOLENO KGB JE MOŽNO NAHRADIT KOLENEM S HRDLY NA OBOU KONCÍCH ERDB - V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NEMUSÍ BÝT NAPOJOVACÍ POTRUBÍ HRDLOVÉ.

NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA STAVBY SE OPROTÍ PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY PROVÁDÍ NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI Č.1-6. PŘESNÉ MÍSTO UMÍSTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘÍMO PŘI STAVBĚ A TO PO DOHODĚ S INVESTOREM STAVBY A DOZOREM STAVBY. TYTO VPUSTI MUSÍ BÝT ZAKRESLENY V PROJEKTU SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY.

ULIČNÍ VPUST Č. 1 - V PŘEDMĚTNÉ LOKALITĚ SE PŘI INTENZIVNÍCH DEŠTÍCH V SOUČASNOSTI HROMADÍ VODA. POTRUBÍ ULIČNÍ VPUSTI DN150 BUDE NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BET DN400.

ÚDAJE O STÁVAJÍCÍ KANALIZACI BYLY ČERPÁNY ZE SYSTÉMU GIS PÚROVOZOVATELE KANALIZAČNÍ SÍTĚ ČEVAK a.s.

DODATEK Č. 1 - březen 2025

PROVÁDĚNÍ - ROK 2027



III. ETAPA

SO-01.2.1

VAK projekt s.r.o.

Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice 3

Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUČÍ ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO
VOLDŘICH RADEK	VOLDŘICH RADEK	VOLDŘICH RADEK	ING. PUDIL JIŘÍ	
				
OKRES	JINDŘICHŮV HRADEC			STUPEŇ PROJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
MÍSTO STAVBY	DOLNÍ NĚMČICE - DAČICE			
INVESTOR	MĚSTO DAČICE, KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE			
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE DOLNÍ NĚMČICE			DATUM PROJEKTU III./2025
				FORMÁT VÝKRESU 2x A4
STAVEBNÍ OBJEKT SO-01 - ODDÍLNÁ KANALIZACE + SO-02 - VODOVOD				MĚŘÍTKO 1:20