


Stoupačky




Legenda místností:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PROSTŘEDÍ
3.01	CHODBA	AB5
3.02	SCHODIŠTĚ NA PŮDU	AB5
3.03	PŘEDSÍŇ	AB5
3.04	KOUPELNA+WC	AB5 **
3.05	OBYVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ	AB5
3.06	LOŽNICE	AB5
3.07	PŘEDSÍŇ	AB5
3.08	KOUPELNA+WC	AB5 **
3.09	OBYVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ	AB5
3.10	LOŽNICE	AB5

\*\* zóny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

Legenda přístrojů



Legenda svítidel:

Ozn.svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
C	AURA_2_LED-1L1 8003K53_042_4000	AURA_2 1x LED modul L18C03, 15W, d=280mm, sklo triplex opál mat	1 x LED, 15W, 2110lm, Ra80, 4000K	3
N	HELIOS LED IP42 101 M 1h	LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé i trvalé osvětlení, s nezávislým zdrojem 1h.	1 x LED, 1W, 80lm, Ra85, 4000K	2

Legenda rozvodů:

Elektrické rozvody budou provedeny kabely uloženými pod omítkou a v sádkartonu. Pokud není uvedeno jinak budou ovládače instalovány tak, aby jejich střed byl cca 1,2 m nad aktuální podlahou. Zásuvky budou instalovány ve výšce 40 cm nad podlahou, v koupelně dle ČSN 33 2000–7–701. Pro svítidla budou od stropu ponechány volné vývody v délce 40 cm.

Všechny elektrické rozvody provádět v přesné koordinaci s dodavatelem stavby.

Upozornění:

Všecké v dokumentaci uvedené typy přístrojů jsou pouze orientační a slouží výhradně jako náhradka podrobného popisu funkce daného přístroje či zařízení. Před vlastní realizací díla je nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude reagovat na aktuální požadavky investora a jednotlivých dodavatelů.

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–S  
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3  
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty  
– automatickým odpojením v případě poruchy  
– proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA

Zhotovitel:	AGROPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, www.agroprojektjihlava.cz, tel.: 567 210 066	
ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	ZPRACOVAL
Ing. J. Mikulášek	J. Čurda	
KRAJ: Jihomoravský kraj	MÍSTO: k.ú. 623 105 Český Rudolec	FORMÁT: 6xA4
INVESTOR: Obec Český Rudolec, Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec		DATUM: červenec 2024
AKCE: Rekonstrukce budovy bývalé pošty na byty Český Rudolec		STUPEŇ: DPS
		ČÍSLO ZAK: 24 005 03
		ARCH. ČÍSLO
VÝKRES: D.1.4.1 Elektroinstalace Elektrické rozvody - situace 3.NP		ČÍSLO VÝKR. D.1.4.1_13